

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

№ п.п.	Перечень неисполненных предписаний надзорных органов, выданных до 2019 года <i>*(Указываются все неисполненные мероприятия из предписания построчно)</i>	Перечень неисполненных предписаний надзорных органов, выданных в 2020 году* <i>(Указываются все неисполненные мероприятия из предписания построчно)</i>	Ориентировочная стоимость, необходимая для исполнения предписаний рублей	№ и дата предписания	Установленн ый срок исполнения предписания
Предписания, выданные органами Роспотребнадзора					
1.	Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районе № 104/08–2 от 17 октября 2019г. 1. Обеспечить выполнение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения начальных классов, туалеты, помещения для обработки уборочного инвентаря. 2. Обеспечить выполнение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжным шкафом.	нарушения не устранены; нарушения не устранены;		№ 104/08–2 от 17 октября 2019г.	04.10.2021г
2.	Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районе № 126/08–2 от 29 ноября 2019г 1. Обеспечить выполнение п. 11.9,11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных	данное нарушение будет устранено в соответствии договором о проведении периодического медицинского осмотра	Сумма в договоре	№ 126/08–2 от 29 ноября 2019г	06.04.2020г

	учреждениях» все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года. 2. Обеспечить выполнение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах. 3. Обеспечить выполнение п.4.28 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» уровни искусственного освещения в помещениях общеобразовательной организации должны соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил средств.	(обследования) персонала номер закупки 576087-20STV; нарушения устранены частично; нарушения устранены частично;			
3.	Представление № 699 от 17 декабря 2019г. (освещение в учебных кабинетах, отсутствие подбора мебели соответственно росту обучающегося, в расстановке технических средств обучения в кабинете информатики, отсутствие стульев с подъёмно-поворотным механизмом в кабинете информатики)	нарушения не устранены;		№ 699 от 17 декабря 2019г.	2 года
4.	Представление №700 от 17 декабря 2019г (потолок в спортивном зале, в помещении в			№ 700 от 17	2 года

	снарядной имеет место нарушение целостного покрытия штукатурного слоя, отслойка штукатурки, следы поражения грибком, в туалетных комнатах унитазы не оборудованы сидениями)	нарушения не устранены;		декабря 2019г.	
5.	Постановление №350 от 31 мая 2022г. (не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, вся учебная мебель в классах одного размера , учебная мебель маркирована в нарушение требованиям санитарного законодательства, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 главы 6 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Отсутствует горячее водоснабжение в помещениях начальных классов, помещении для обработки уборочного инвентаря,. что является нарушением п.п 3.4.13, Отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха, что является нарушением п.2.7.3, Во многих классах окна оборудованы солнцезащитными шторами, длина которых до уровня пола, что является нарушением п. 2.4.13. Кааб 229, из 15 светильников 9 находятся в нерабочем состоянии, в кааб № 325 из 9 светильников – 3 находятся в нерабочем состоянии, что является нарушением п.2.8.9, Потолок с в спортивном зале, в в помещении снарядной имеет нарушение целостного покрытия штукатурного слоя, имеется отслойка штукатурки, следы поражения грибком, на стенах трещины и отслойка штукатурного слоя, что является	Предупреждение		№ 350 от 31 мая 2022г.	2 года

	нарушением п.2.5.3 Отсутствуют сведения в листе здоровья для каждого обучающегося об антропометрических данных ребенка, сведения о группе здоровья, о номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации, что является нарушением п.3..4.19 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»				
6.	Постановление №351 от 31 мая 2022г. (при входе в туалеты в здании школы отсутствуют знаки о запрете курения, что является нарушением ч1 ст.12 ФЗ №1 –ФЗ от 23.03.2013г. « Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», п.5 Приказа МЗ РФ от 20.02.2021г. №129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов»	Предупреждение		№351 от 31 мая 2022г.	2 года
Предписания, выданные органами Роспотребнадзора					
1.	Предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО) № 3 от 22 ноября 2019г. 1. Обеспечить в организации проведение мероприятий по подготовке защитных сооружений гражданской обороны к готовности по приему урываемых, по техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны, текущему ремонту защитных сооружений гражданской обороны (№28-ФЗ от 12.02.1998г. ст.9 ч.1) 2. Выполнить мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению и техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны,	нарушения не устранены; нарушения не устранены;	-	№ 3 от 22 ноября 2019г.	29.05.2020г.

	находящихся в ведении организации (Приказ МЧС РФ №687 от 14.11.2008г. п.16.4; Приказ МЧС РФ №583 от 15.12.2002г. п. 3.2.7.)				
2.	нарушения не устранены;	Предостережение от 18.06.2020г. выданного Прокуратурой Кировского района о недопустимости нарушений закона (не представлен акт о выполненных работах по очистке вытяжных устройств за первое полугодие 2020г., не представлен акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли за истекший год, не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности в том числе обозначающих пути эвакуации на первом этаже; на плане эвакуации людей при пожаре первого этажа обозначенные места хранения первичных средств пожаротушения не соответствуют реальному расположению первичных средств пожаротушения на этаже; запоры на дверях эвакуационных выходов, расположенных в помещении столовой и в левом от входа крыле здания школы (около лестницы, ведущей на второй этаж) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа)		18.06.2020г	
3.					
Предписания, выданные органами Россельхознадзора					
1.	-	-	-	-	-
Предписания, выданные органами Ростехнадзора (газопотребления и газораспределение)					
1.	-	-	-	-	-
Предписания, выданные органами Ростехнадзора (энергетический надзор и энергоэффективности)					

1.	-	-	-	-	-
Предписания, выданные иными органами и организациями(в т.ч. газоснабжающими электроснабжающими, энергоснабжающими и др.)					
1.	Акт инвентаризации помещения УИК №533 (отсутствие рамки металлоискателя)	нарушения не устранены;	-	-	22.05.2019г.
2.	Определение об отсрочке исполнения решения суда от 22 июля 2019 года г. Новопавловска (финансирование на выполнение мероприятий по функционированию сотрудников охранной организации в МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска)	нарушения не устранены;	Копия определения		До 1 сентября 2020г.
Предписания, представления выданные Прокуратурой Кировского района					
1.	Представление от 27.02.2019г. № 21-28-2019 «Об устранении нарушений законодательства в сфере информационных ресурсов образовательных организаций» (в части принадлежности и размещение официального сайта МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска)	Нарушения не устранены	27660 – регистрация сайта, из них лицензия 1С-Битрикс – 15990 руб., годовое подключение домена – 11 760 руб.	№ 21-28-2019	
2.	Представление от 17.07.2019г. № 21-28-2019 «Об устранении нарушений законодательства при организации летнего отдыха несовершеннолетних» (В игровых помещениях двух отрядов на открывающихся окнах отсутствуют москитные сетки)	устранены		№ 21-28-2019 от 17.07.2019г	
3.	Представление об устранении нарушений законодательства о закупках от 30.03.2020г. № 7-92-2020	Нарушения учтены		№ 7-92-2020 от 30.03.2020г.	
4.	Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 23.04.2020г. № 21-28-2020 (организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)	устранены		№ 21-28-2020 от 23.04.2020г.	
5.	Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму и об образовании от 28.05.2020г. № 21-28-2020 (отсутствие охранной организации)	устранены		№ 27-37-2020 от 25.05.2020г.	

6.	Представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов от 28.05.2020г. № 21-28-2020 (размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля)	устранены		№ 21-28-2020 от 28.05.2020г.	
7.	Представление об устранении нарушений законодательства при организации летнего отдыха несовершеннолетних от 18.06.2020г. № 21-28-2020	устранены		№ 21-28-2020 от 18.06.2020г.	
8.	Запрос от 22.06.2020г. №21-27-2020 в связи с проводимой проверкой соблюдения законодательства о гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер (Запасы материально-технических, медицинских средств и иных средств (в том числе средств индивидуальной защиты))	устранено (Ответ был подготовлен на основе ответа ОО, запасы не наши полномочия)		22.06.2020г.	
9.	Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 31.07.2020г. № 21-28-2020 (лингфонный кабинет)	устранены			
10.	Нарушения устранены частично				
11.					
Работы планируемые в 2020г. и на которые имеются денежные средства					
1.					
Желания					

1.					
----	--	--	--	--	--

**О проведенных контрольных мероприятий в отношении
МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска внешними органами контроля за 2022 год**

№п/п	Наименование органа контроля	Выявленные нарушения	Акт проверки (№, дата)	Предписание (№, дата)	Представление (№, дата)
	Прокуратура Кировского района	В нарушение пп. «а» п. 25, пп. «б» п. 26 требований МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска, частично установлена система охранной сигнализации на входных дверях, оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положение не установлено. (не исполнено) В соответствии СП. 23 постановления Правительства РФ от 24.09.2019г. №1243 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей организаций. А также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», срок завершения мероприятий по антитеррористической защищенности, включая оснащенность объекта (территории) инженерно-техническими средствами охраны, не должен превышать 2 лет со дня подписания акта обследования и категорирования объекта (территории).			Представление об устранении нарушений в сфере противодействия терроризму от 28.02.2022г. № 7-88-2022
	Прокуратура Кировского района	В ходе проверки установлено, что 20.01.2022 между МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска и ГУП СК «Крайтеплоэнерго» заключен договор контракт на поставку тепловой энергии 20М.			Представление об устранении нарушений законодательства

		Сведения об исполнении контракта содержатся в разделе информационной системы ведения реестра контрактов «Реестр контрактов, заключенных заказчиками», реестровая запись 20901395522000002 на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://zakupki.gov.ru/) 31.03.2022 между сторонами подписан передаточный акт (счет-фактура №745/3), который размещен в разделе «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 14.04.2022, 25.04.2022 подписан передаточный акт (счет-фактура № 1094/3), который размещен 11.05.2022 с нарушением установленных сроков.			о контрактной системе в сфере закупок от 23.05.2022г. № 7-88-2022
	Прокуратура Кировского района	В ходе проверки установлено, что в период времени с 23:50 23.08.2022 по 06:40 24.08.2022 МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска, на основании п5ч.,1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, а также Порядка в электронной торговой системе «ОТС-market» (далее – ОТС) проведена закупочная сессия с укороченным сроком проведения, наименование закупки – оказания услуг по физической (постовой) охране зданий и территории МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска. Проведенной проверкой установлено, что действия заказчика на платформе ОТС проводились с использованием функции «отложенной публикации», при этом время публикации было 3:50, в следствии чего, при наступлении назначенного времени, закупка была автоматически опубликована системой ОТС в указанное время. Между тем обоснование обстоятельств, препятствующих проведению закупочной сессии в установленный Порядком срок, отсутствует, что подтверждается тем, что фактически срок оказания охранных услуг согласно п. 1.3 муниципального контракта от 25.08.2022 №754185,			Представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок от 23.05.2022г. № 7-88-2022

		заключенного между МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска и ООО «ОП «АРГОС», установлен лишь 01.09.2022г. Что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок.			
	Роспотребнадзор	Не достаточный контроль за исполнение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно: обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, вся учебная мебель в классах одного размера, учебная мебель маркирована в нарушение требований санитарного законодательства, отсутствует горячее водоснабжение в помещениях начальных классов, помещении для обработки уборочного инвентаря во многих классах окна оборудованы солнцезащитными шторами, длина которых до уровня пола. На момент проверки в учебном кабинете №229, из 15 светильников 9 находятся в нерабочем состоянии, в кабинете №325 из 9 светильников – 3 находятся в нерабочем состоянии. На момент проверки потолок в спортивном зале. В помещении снарядной имеет нарушение целостного покрытия штукатурного слоя. Имеется отслойка штукатурки, следы поражения грибком, на стенах трещины и отслойка штукатурного слоя. (не исполнено)			Представление №22 от 31 мая 2022г.
	Роспотребнадзор	О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (COVID – 19) (исполнено частично)		Предписание №166 от 31 августа 2022г.	